

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody w ilości:

Zadanie 1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolberga 6 , 07-410 Ostrołęka

- wodomierze zimnej wody : 24 szt.
- wodomierze ciepłej wody : 24 szt.

Zadanie 2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Partyzantów 8, 07-401 Ostrołęka

- wodomierze zimnej wody : 35 szt.
- wodomierze ciepłej wody : 28 szt.

Zadanie 3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Psarskiego 20 , 07-410 Ostrołęka

- wodomierze zimnej wody : 67 szt.
- wodomierze ciepłej wody : 66 szt.

Zadanie 4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 18 , 07-410 Ostrołęka

- wodomierze zimnej wody : 47 szt.
- wodomierze ciepłej wody : 46 szt.

Zadanie 5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bema 7A , 07-410 Ostrołęka

- wodomierze zimnej wody : 16 szt.
- wodomierze ciepłej wody : 15 szt.

Zadanie 6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolberga 3 , 07-410 Ostrołęka

- wodomierze zimnej wody : 23 szt.
- wodomierze ciepłej wody : 22 szt.

2. Rodzaj nowych wodomierzy - klasa metrologiczna lub dynamika (R)

- na zimną i ciepłą wodę o współczynniku $R \geq 100$, przy montażu w pozycji poziomej, przy montażu w pozycji pionowej klasa $R \geq 50$,

3. Zakres zamówienia

- 1) Demontaż istniejących wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody.
- 2) Dostawa i montaż fabrycznie nowych, posiadających legalizację pierwotną wodomierzy na rok 2023.
- 3) Oplombowanie zainstalowanych nowych wodomierzy mieszkaniowych.
- 4) Sporządzenie protokołu wymiany.
- 5) Wykonawca ma dokonać odczytu kontrolnego wodomierzy (aktywacji).

4. Charakterystyka i wymagania dotyczące wodomierzy:

- wodomierze obsługujące program Hydrolink do samodzielnego odczytu i administrowania wskazaniami liczników zużycia wody BMETERS
- wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne o średnicy DN15;
- cechę legalizacyjną na rok 2023
- odporne na działanie pola magnetycznego;
- montaż w pozycji poziomej i pionowej;
- wbudowane materiały dopuszczone do kontaktu w wodą pitną;

- odporność na ściskanie;
 - powinny być dopuszczone do stosowania przez jednostki certyfikujące, powinny posiadać znak B lub CE;
 - winny posiadać atest higieniczny PZH
 - zgodny z dyrektywą MID
5. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które zostaną stwierdzone protokolarnie, zostanie ustalone wynagrodzenie dodatkowe.
6. **Uwaga:**
- 1) Zamawiający zwraca uwagę , iż w niektórych lokalach mieszkalnych może być utrudniony dostęp do wodomierzy. W przypadku takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z właścicielem bądź najemcą mieszkania sposób udostępnienia miejsca wymiany wodomierzy. Wspólnota nie ponosi kosztów udostępnienia miejsca wymiany i ewentualnych napraw zabudowy instalacji wodociągowej.
 - 2) Zamawiający zwraca uwagę, iż w niektórych lokalach mieszkalnych może zachodzić potrzeba wymiany zaworów odcinających dopływ wody do lokalu. W przypadku takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Ostrołęckie TBS.