



# Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

---

---

## INFORMACJA - SPROSTOWANIE

**Dotyczy:** postępowanie na „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu boksów magazynowych Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Komunalnej 8 o mocy nie mniejszej niż 44,0 kWp i nie większej niż 50 kWp”

Zamawiający informuje iż w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1. Ppk 1) b – błędnie wskazano maksymalne obciążenie dachu – wskazano 10 kg/m<sup>2</sup> - **WINNO BYĆ 20 kg/m<sup>2</sup>**

Ostrołęka dn. 6.11.2023r

Kierownik  
Wydział Inwestycji, Remontów  
i Zamówień Publicznych  
*Norbert Kolanowski*

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o.  
ul. B. Joselewicza 1  
07-410 Ostrołęka

NIP: 758 15 69 833  
KRS: 0000052950  
REGON: 550055819

tel.: 29 765 05 00  
fax: 29 76 50 504  
e-mail: poczta@otbs.com.pl

Kapitał zakładowy: 39 736 500 zł  
www.otbs.com.pl