

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody w budynku przy ul. Steyera 2f. Wodomierze znajdują się w szachtach instalacyjnych na korytarzach klatek schodowych w ilości:

- wodomierze zimnej wody : 110 szt.
- wodomierze ciepłej wody : 110 szt.

2. Rodzaj nowych wodomierzy - klasa metrologiczna lub dynamika (R)

- na zimną i ciepłą wodę o współczynniku $R \geq 100$, przy montażu w pozycji poziomej, przy montażu w pozycji pionowej klasa $R \geq 50$,

3. Zakres zamówienia

- 1) Demontaż istniejących wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody.
- 2) Dostawa i montaż fabrycznie nowych, posiadających legalizację pierwotną wodomierzy na rok 2023.
- 3) Oplombowanie zainstalowanych nowych wodomierzy mieszkaniowych.
- 4) Sporządzenie protokołu wymiany.
- 5) Wykonawca ma dokonać odczytu kontrolnego wodomierzy (aktywacji).

4. Charakterystyka i wymagania dotyczące wodomierzy:

- wodomierze obsługujące program Hydrolink do samodzielnego odczytu i administrowania wskazaniami liczników zużycia wody BMETERS
- wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne o średnicy DN15;
- cechę legalizacyjną na rok 2023
- odporne na działanie pola magnetycznego;
- montaż w pozycji poziomej i pionowej;
- wbudowane materiały dopuszczone do kontaktu w wodą pitną;
- odporność na ściskanie;
- powinny być dopuszczone do stosowania przez jednostki certyfikujące, powinny posiadać znak B lub CE;
- winny posiadać atest higieniczny PZH
- zgodny z dyrektywą MID

5. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które zostaną stwierdzone protokolarnie, zostanie ustalone wynagrodzenie dodatkowe.

6. Uwaga:

- 1) Zamawiający zwraca uwagę, iż w niektórych przypadkach może zachodzić potrzeba wymiany zaworów odcinających dopływ wody do lokalu. W przypadku takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Ostrołęckie TBS.



Kamiński