

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA**1. Przedmiot zamówienia:**

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody w ilości:

Zadanie 1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gocłowskiego 7A, 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 20 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 20 szt.

Zadanie 2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Madalińskiego 27, 07-410 Ostrołęka (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 82 szt.

Zadanie 3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bohaterów Warszawy 31, 31A, 33 , 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w szachtach instalacyjnych na klatkach).

- wodomierze zimnej wody : 162 szt.

Zadanie 4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Partyzantów 2 , 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 32 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 30 szt.

Zadanie 5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hallera 1 , 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 121 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 121 szt.

Zadanie 6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 11 listopada 17 , 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 70 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 70 szt.

Zadanie 7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 4A , 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 30 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 30 szt.

2. Rodzaj nowych wodomierzy:

Klasa metrologiczna lub dynamika (R) na zimną i ciepłą wodę o współczynniku $R \geq 100$ przy montażu w pozycji poziomej, przy montażu w pozycji pionowej klasa $R \geq 50$,

3. Zakres zamówienia

- 1) Demontaż i utylizacja istniejących wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody.
- 2) Dostawa i montaż fabrycznie nowych, posiadających legalizację pierwotną wodomierzy od roku 2025.
- 3) Oplombowanie zainstalowanych nowych wodomierzy mieszkaniowych.
- 4) Sporządzenie protokołu wymiany.
- 5) Wykonawca ma dokonać odczytu kontrolnego wodomierzy (aktywacji).

Kaminski 

4. Charakterystyka i wymagania dotyczące wodomierzy:

- wodomierze przystosowane do programu Hydrolink do samodzielnego odczytu i administrowania wskazaniami liczników zużycia wody BMETERS;
 - wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne o średnicy DN15;
 - cechę legalizacyjną od roku 2025,
 - odporne na działanie pola magnetycznego;
 - montaż w pozycji poziomej i pionowej;
 - muszą być dopuszczone do stosowania przez jednostki certyfikujące oraz posiadać znak B lub CE;
 - muszą posiadać atest higieniczny PZH;
 - zgodny z dyrektywą MID;
5. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które zostaną stwierdzone protokolarnie, zostanie ustalone wynagrodzenie dodatkowe.
6. W przypadku konieczności wymiany zaworu odcinającego dopływ wody do lokalu, wykonawca jest zobowiązany poinformować OTBS oraz dokonać wymiany za kwotę podaną w ofercie.

Uwaga:

- 1) Zamawiający zwraca uwagę, iż w niektórych lokalach mieszkalnych może być utrudniony dostęp do wodomierzy. W przypadku takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z właścicielem bądź najemcą mieszkania sposób udostępnienia miejsca wymiany wodomierzy. Wspólnota nie ponosi kosztów udostępnienia miejsca wymiany i ewentualnych napraw zabudowy instalacji wodociągowej.