

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody w ilości:

Zadanie 1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 2B, 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 14 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 14 szt.

Zadanie 2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hallera 3, 07-410 Ostrołęka (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 81 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 82 szt.

Zadanie 3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hallera 16, 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 45 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 45 szt.

Zadanie 4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. gen. A. E. Nila 20A „OSTOJA”, 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 20 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 20 szt.

Zadanie 5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. gen. A. E. Nila 20A, 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 20 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 20 szt.

Zadanie 6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Orzeszkowej 3 , 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 30 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 30 szt.

Zadanie 7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chętnika 5 , 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 30 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 31 szt.

Zadanie 8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gocłowskiego 7, 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 20 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 20 szt.

Zadanie 9. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Partyzantów 4, 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 21 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 18 szt.

Zadanie 10. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Partyzantów 14, 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 18 szt.

- wodomierze ciepłej wody : 18 szt.

Zadanie 11. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Partyzantów 16, 07-410 Ostrołęka, (wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 31 szt.
- wodomierze ciepłej wody : 31 szt.

2. Rodzaj nowych wodomierzy:

Klasa metrologiczna lub dynamika (R) na zimną i ciepłą wodę o współczynniku $R \geq 100$ przy montażu w pozycji poziomej, przy montażu w pozycji pionowej klasa $R \geq 50$,

3. Zakres zamówienia

- 1) Demontaż i utylizacja istniejących wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody.
- 2) Dostawa i montaż fabrycznie nowych, posiadających legalizację pierwotną wodomierzy od roku 2026.
- 3) Oplombowanie zainstalowanych nowych wodomierzy mieszkaniowych.
- 4) Sporządzenie protokołu wymiany.
- 5) Wykonawca ma dokonać odczytu kontrolnego wodomierzy (aktywacji).

4. Charakterystyka i wymagania dotyczące wodomierzy:

- wodomierze przystosowane do programu Hydrolink do samodzielnego odczytu i administrowania wskazaniami liczników zużycia wody BMETERS;
 - wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne o średnicy DN15;
 - cecha legalizacyjna od roku 2026,
 - odporne na działanie pola magnetycznego;
 - montaż w pozycji poziomej i pionowej;
 - muszą być dopuszczone do stosowania przez jednostki certyfikujące oraz posiadać znak B lub CE;
 - muszą posiadać atest higieniczny PZH;
 - zgodny z dyrektywą MID;
5. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które zostaną stwierdzone protokolarnie, zostanie ustalone wynagrodzenie dodatkowe.
6. W przypadku konieczności wymiany zaworu odcinającego dopływ wody do lokalu, wykonawca jest zobowiązany poinformować OTBS oraz dokonać wymiany za kwotę podaną w ofercie.

Uwaga:

- 1) Zamawiający zwraca uwagę, iż w niektórych lokalach mieszkalnych może być utrudniony dostęp do wodomierzy. W przypadku takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z właścicielem bądź najemcą mieszkania sposób udostępnienia miejsca wymiany wodomierzy. Wspólnota nie ponosi kosztów udostępnienia miejsca wymiany i ewentualnych napraw zabudowy instalacji wodociągowej.