


TG/TA



- OBUŁOWDY WYKONAĆ JAKO WNĘKOWE W I KLASIE OCHRONNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM WNĘKÓW PO ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELNIACH
- STOPIENI OCHRONY min. IP 33 ,
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA IK 10
- Tablice pomiarowe wyposażać w zamek MASTER KEY (wg specyfikacji PGE o. W-wa). Pozostałe zamki zwykłe.

SYSTEM SIECIOWY TN-C-S

Tytuł rysunku: Widok zespołu tablic TG/TA			
Temat: Wymiana instalacji elektrycznych części wspólnej i wlvz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym			
Inwestor: Wspólnota Mieszkańcowa, ul. Traugutta 2B, 07-410 Ostrołęka			
Adres obiektu: ul. Traugutta 2B, 07-410 Ostrołęka			Data: 11.2025r
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH ELSYSTEM Krzysztof Patyra 07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) 764 40 22	Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra Uprawnienia nr 62/90/Os do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno inżyniernej w zakresie: sieci i instalacje elektryczne	podpis	Spr.: Uprawnienia nr
	Asystent:	podpis	Ozn. strony:
			podpis
			Rys. nr 5
			Skala: 1:10